施設名	月津最終処分場												
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆	2026年度											
点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
擁壁の点検	点検日	4月28日	5月27日	6月25日	7月29日	8月31日	9月25日	10月28日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
	処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
遮水工の点検	点検日	4月28日	5月27日	6月25日	7月29日	8月31日	9月25日	10月28日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
	処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
周縁地下水の水質 (上流、下流井戸)	採取した場所	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸					
	採取日	4月3日	5月12日	6月2日	7月7日	8月3日	9月1日	10月6日					
	結果が得られた日	4月27日	5月26日	6月22日	7月28日	8月24日	9月25日	10月28日					
	水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
	処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
放流水の水質	採取した場所	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口					
	採取日	4月3日	5月12日	6月2日	7月7日	8月3日	9月1日	10月6日					
	結果が得られた日	4月27日	5月26日	6月22日	7月28日	8月24日	9月25日	10月28日					
	水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
	処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
調整池の点検	点検日	各当施設無し											
	点検結果												
破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日												
	処置の内容												
浸出液処理施設の点検	点検日	4月28日	5月27日	6月25日	7月29日	8月31日	9月25日	10月28日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
	処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
配管等の防凍処置の点検	点検日	4月28日	5月27日	6月25日	7月29日	8月31日	9月25日	10月28日					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
	処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
残余の埋立容量測定	測定日	埋立完了により各当無し											
	測定値												

水質分析結果

事業所:　月津最終処分場
採取場所:　東側観測井戸　上流井戸№7

No.	項目		単位	基準値	2026年度　結果						
	採取日				2026年4月3日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月3日	2026年9月1日	2026年10月6日
	採取時刻				12:35	13:35	13:35	14:05	13:30	14:10	13:00
	天候				晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨
	気温		℃		17.2	22.7	21.6	27.1	32.6	29.8	18.4
	水温		℃		15.5	16.3	16.3	17.2	16.8	17.0	16.6
	判定				○	○	○	○	○	○	○
1	アルキル水銀	（1回/年）	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満
2	総水銀	（1回/年）	mg/L	0.0005	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満
3	カドミウム	（1回/年）	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満
4	鉛	（1回/年）	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満
5	六価クロム	（1回/年）	mg/L	0.05	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満
6	砒素	（1回/年）	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満
7	全シアン	（1回/年）	mg/L	検出されないこと	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満
8	ポリ塩化ビフェニル	（1回/年）	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満
9	トリクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満
10	テトラクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満
11	ジクロロメタン	（1回/年）	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満
12	四塩化炭素	（1回/年）	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満
13	1,2-ジクロロエタン	（1回/年）	mg/L	0.004	0.0004未満	－	－	－	－	－	0.0004未満
14	1,1-ジクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満
15	1,2-ジクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.04	0.004未満	－	－	－	－	－	0.004未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	（1回/年）	mg/L	1	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	（1回/年）	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満
18	1,3-ジクロロプロペン	（1回/年）	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満
19	チウラム	（1回/年）	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満
20	シマジン	（1回/年）	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満
21	チオベンカルブ	（1回/年）	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満
22	ベンゼン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満
23	セレン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満
24	1,4-ジオキサン	（1回/年）	mg/L	0.05	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満
25	クロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満
26	ダイオキシン類[注1)]	（1回/年）	pg-TEQ/L	1	－	－	－	－	－	－	0.024
27	電気伝導率	（1回/月）	mS/m	－	13.4	13.5	13.4	13.4	13.7	13.6	13.3

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

水質分析結果

事業所:　月津最終処分場
採取場所:　西側観測井戸　下流井戸№3

No.	項目		単位	基準値	2026年度 結果										
	採取日				2026年4月3日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月3日	2026年9月1日	2026年10月6日				
	採取時刻				13:25	12:55	12:50	14:50	12:45	12:55	12:15				
	天候				晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇				
	気温		℃		20.9	23.3	20.8	26.3	32.0	31.8	18.7				
	水温		℃		16.4	16.3	16.0	16.4	16.5	16.8	16.7				
	判定				○	○	○	○	○	○	○				
1	アルキル水銀	（1回/年）	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
2	総水銀	（1回/年）	mg/L	0.0005	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
3	カドミウム	（1回/年）	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満				
4	鉛	（1回/年）	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満				
5	六価クロム	（1回/年）	mg/L	0.05	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満				
6	砒素	（1回/年）	mg/L	0.01	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満				
7	全シアン	（1回/年）	mg/L	検出されないこと	0.01未満	－	－	－	－	－	0.01未満				
8	ポリ塩化ビフェニル	（1回/年）	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
9	トリクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満				
10	テトラクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
11	ジクロロメタン	（1回/年）	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
12	四塩化炭素	（1回/年）	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満				
13	1,2-ジクロロエタン	（1回/年）	mg/L	0.004	0.0004未満	－	－	－	－	－	0.0004未満				
14	1,1-ジクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
15	1,2-ジクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.04	0.004未満	－	－	－	－	－	0.004未満				
16	1,1,1-トリクロロエタン	（1回/年）	mg/L	1	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
17	1,1,2-トリクロロエタン	（1回/年）	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満				
18	1,3-ジクロロプロペン	（1回/年）	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満				
19	チウラム	（1回/年）	mg/L	0.006	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満				
20	シマジン	（1回/年）	mg/L	0.003	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満				
21	チオベンカルブ	（1回/年）	mg/L	0.02	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
22	ベンゼン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満				
23	セレン	（1回/年）	mg/L	0.01	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
24	1,4-ジオキサン	（1回/年）	mg/L	0.05	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満				
25	クロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.002	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満				
26	ダイオキシン類[注1)]	（1回/年）	pg-TEQ/L	1	－	－	－	－	－	－	0.024				
27	電気伝導率	（1回/月）	mS/m	－	14.3	14.6	14.4	14.4	14.6	14.5	14.4				

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

水質分析結果

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 放流水

No.	項目		単位	基準値 ※日間平均	2026年度 結果										
	採取日				2026年4月3日	2026年5月12日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月3日	2026年9月1日	2026年10月6日				
	採取時刻				10:05	9:45	10:15	10:05	11:10	11:30	9:30				
	天候				晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇				
	気温		℃		16.1	24.5	21.9	30.1	33.2	32.3	21.2				
	水温		℃		11.0	15.4	18.3	20.5	30.3	28.5	19.4				
	判定				○	○	○	○	○	○	○				
1	アルキル水銀化合物	（1回/年）	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	（1回/年）	mg/L	0.005	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
3	カドミウム及びその化合物	（1回/年）	mg/L	0.03	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満				
4	鉛及びその化合物	（1回/年）	mg/L	0.1	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満				
5	有機燐化合物	（1回/年）	mg/L	1	0.1未満	－	－	－	－	－	0.1未満				
6	六価クロム化合物	（1回/年）	mg/L	0.5	0.02未満	－	－	－	－	－	0.02未満				
7	砒素及びその化合物	（1回/年）	mg/L	0.1	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満				
8	シアン化合物	（1回/年）	mg/L	1	0.1未満	－	－	－	－	－	0.1未満				
9	ポリ塩化ビフェニル	（1回/年）	mg/L	0.003	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
10	トリクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
11	テトラクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.1	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
12	ジクロロメタン	（1回/年）	mg/L	0.2	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
13	四塩化炭素	（1回/年）	mg/L	0.02	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満				
14	1,2-ジクロロエタン	（1回/年）	mg/L	0.04	0.0004未満	－	－	－	－	－	0.0004未満				
15	1,1-ジクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	1	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	（1回/年）	mg/L	0.4	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
17	1,1,1-トリクロロエタン	（1回/年）	mg/L	3	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満				
18	1,1,2-トリクロロエタン	（1回/年）	mg/L	0.06	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満				
19	1,3-ジクロロプロペン	（1回/年）	mg/L	0.02	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満				
20	チウラム	（1回/年）	mg/L	0.06	0.0006未満	－	－	－	－	－	0.0006未満				
21	シマジン	（1回/年）	mg/L	0.03	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満				
22	チオベンカルブ	（1回/年）	mg/L	0.2	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
23	ベンゼン	（1回/年）	mg/L	0.1	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満				
24	セレン及びその化合物	（1回/年）	mg/L	0.1	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満				
25	1,4-ジオキサン	（1回/年）	mg/L	0.5	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満				
26	ほう素及びその化合物	（1回/年）	mg/L	50	0.3	－	－	－	－	－	0.7				
27	ふっ素及びその化合物	（1回/年）	mg/L	15	0.5未満	0.5未満	1.0	0.8	1.3	0.7	3				
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	（1回/年）	mg/L	200	1.3	－	－	－	－	－	2.3				
	水素イオン濃度(pH)	（1回/月）	－	5.8～8.6	6.8(16℃)	7.1(23℃)	7.2(21℃)	6.9(24℃)	7.6(26℃)	7.7(26℃)	7.3(20℃)				
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	（1回/月）	mg/L	60	1	6.9	3.2	1.1	0.9	0.8	5.1				
31	浮遊物質量(SS)	（1回/月）	mg/L	60	3	2	1未満	10	1	1未満	3				
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	（1回/年）	mg/L	5	0.5未満	－	－	－	－	－	0.5未満				
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	（1回/年）	mg/L	30	0.5未満	－	－	－	－	－	0.5未満				
33	フェノール類含有量	（1回/年）	mg/L	5	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満				
34	銅含有量	（1回/年）	mg/L	3	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満				
35	亜鉛含有量	（1回/年）	mg/L	2	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満				
36	溶解性鉄含有量	（1回/年）	mg/L	10	0.5	－	－	－	－	－	0.1未満				
37	溶解性マンガン含有量	（1回/年）	mg/L	10	0.2	－	－	－	－	－	0.1				
38	クロム含有量	（1回/年）	mg/L	2	0.1未満	－	－	－	－	－	0.1未満				
39	大腸菌数	（1回/年）	CFU/mL	※800	50未満	－	－	－	－	－	50未満				
40	窒素含有量	（1回/月）	mg/L	120 (※60)	2.2	2.7	3.7	4	2.5	1.9	6.2				
41	燐含有量	（1回/年）	mg/L	16 (※8)	0.013	－	－	－	－	－	0.015				
42	ダイオキシン類[注1)]	（1回/年）	pg-TEQ/L	10	－	－	－	－	－	－	0.001				

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令